



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

022144-TSE-01/04

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

25.03.2008

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

31.12.2023

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

NORA ELEKTRİK MALZE.SAN.VE TİC.A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

KOZYATAĞI MAHALLESİ KAYA SULTAN SOKAK NO:A83 NANDA
PLAZA KAT:7 34742 KADIKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

GAONENGGELE ELECTRICAL SHARES CO.,LTD.

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

NO.258 WEI ERSHI ROAD, YUEQING ECONOMIC& DEVELOPMENT
ZONE, YUEQING, ZHEJIANG - / ÇİN

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

022144-TSE-01/03

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

ESEM

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 60947-2 / 06.03.2008

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI,
AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP 20 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
(KOMPAKT ŞALTER)

MODEL: AGY 5160

ANMA GERİLİMİ(Ue): 415V

ANMA AKIMLAR(In): 16-20A,20-25A,25-32A, 32-40A, 40-50A, 50-63A, 63-80A, 80-100A, 100-125A, 125-160A

ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 25 kA

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %75Icu

e-imzalı/e-signed

31.01.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (022144-TSE-01/04nolu belge devamı) : NORA ELEKTRİK MALZE.SAN.VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 06.03.2008

KUTUP SAYISI: 3

MODEL: AGY 5250
ANMA GERİLİMİ(Ue): 415V
ANMA AKIMLAR(In): 125-160A, 160-200A, 200-250A
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(lcu): 35 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (lcs): %75lcu
KUTUP SAYISI: 3

MODEL: AGY 5400
ANMA GERİLİMİ(Ue): 415V
ANMA AKIMLAR(In): 200-250A, 250-315A, 315-400A
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(lcu): 35 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (lcs): %75lcu
KUTUP SAYISI: 3

MODEL: AGY 5630
ANMA GERİLİMİ(Ue): 415V
ANMA AKIMLAR(In): 500A, 630A (0.4-1)In
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(lcu): 35 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (lcs): %75lcu
KUTUP SAYISI: 3

MODEL: AGY 51600
ANMA GERİLİMİ(Ue): 380/415V
ANMA AKIMLAR(In): 1000,1250,1600A (0.4-1)In
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(lcu): 50 kA

e-imzalı/e-signed

31.01.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (022144-TSE-01/04nolu belge devamı) : NORA ELEKTRİK MALZE.SAN.VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 06.03.2008

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %75Icu
KUTUP SAYISI: 3

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP 20 KORUMALI, A KATEGORİSİ KAÇAK AKIM KORUMALI DEVRE KESİCİ(KOMPAKT ŞALTER)

MODEL: AGK-T 6100

ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V

ANMA AKIMLAR(In): 16,20,25,32,40,50,63,80,100A

ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 35 kA

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 22 kA

KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)

ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.1,0.3,0.5A

ARTIK AKIM TİP: AC

ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI

IΔm: 25%Icu

MODEL: AGK-T 6225

ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V

ANMA AKIMLAR(In): 100,125,140,160,180,200,225A

ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 35 kA

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 22 kA

KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)

ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.1,0.3,0.5A

ARTIK AKIM TİP: AC

ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI

IΔm: 25%Icu

MODEL: AGK-T 6400

ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V

ANMA AKIMLAR(In): 225,250,315,350,400A

ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V

e-imzalı/e-signed

31.01.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (022144-TSE-01/04nolu belge devamı) : NORA ELEKTRİK MALZE.SAN.VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 06.03.2008

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 65 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 42 kA
KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)
ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.1,0.3,0.5A
ARTIK AKIM TİP: AC
ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI
IΔm: 25%Icu

MODEL: AGK-T 6800
ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V
ANMA AKIMLAR(In): 400,500,630,700,800A
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 65 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 42 kA
KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)
ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.3,0.5A,1.0A
ARTIK AKIM TİP: AC
ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI
IΔm: 25%Icu

e-imzalı/e-signed

31.01.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

