

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

BELGE NUMARASI 022144-TSE-04/04
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 09.08.2006
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 11.06.2023
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NORA ELEKTRİK MALZE.SAN.VE TİC.A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ KOZYATAĞI MAH. KAYA SULTAN SK. HAYRIYE IS M. NO:83 A
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KADIKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI GAONENGGELE ELECTRICAL SHARES CO.,LTD.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ NO.258 WEI ERSHI ROAD, YUEQING ECONOMIC& DEVELOPMENT
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ZONE, YUEQING, ZHEJIANG - / ÇİN

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 022144-TSE-04/03
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ESEM
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 60898-1 / 29.04.2019
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

MODEL/TİP:

ESEM E 103, ESEM E 113, ESEM E 203, ESEM E 303, ESEM E 313, ESEM E 403
ESEM EB 103, ESEM EB 113, ESEM EB 203, ESEM EB 303, ESEM EB 313, ESEM EB 403
ESEM ED 103, ESEM ED 113, ESEM ED 203, ESEM ED 303, ESEM ED 313, ESEM ED 403
ANMA GERİLİMİ(V):AC 240/415V (1P), AC 240V (1P+N), AC 415 V(2P, 3P, 3P+N, 4P)
KUTUP SAYISI: 1 KUTUP, 1 KUTUP+NÖTR, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 3 KUTUP+N, 4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B,C VE D TİPİ (1A-2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A
ANMA AKIMLARI(A): 1A-2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A
KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA): 3 kA

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

e-imzalı/e-signed

07.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (022144-TSE-04/04nolu belge devamı) : NORA ELEKTRİK MALZE.SAN.VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60898-1 / 29.04.2019

MODEL/TİP:

ESEM E 103, ESEM E 113, ESEM E 203, ESEM E 303, ESEM E 313, ESEM E 403
ANMA GERİLİMİ(V):AC 230/400V (1P), AC 230V (1P+N), AC 400 V(2P, 3P, 3P+N, 4P)
KUTUP SAYISI: 1 KUTUP, 1 KUTUP+NÖTR, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 3 KUTUP+N, 4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: C TİPİ
ANMA AKIMLARI(A): 80A-100A
KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA): 3 kA

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

MODEL/TİP:

ESEM E 104, ESEM E 114, ESEM E 204, ESEM E 304, ESEM E 314, ESEM E 404
ESEM EB 104, ESEM EB 114, ESEM EB 204, ESEM EB 304, ESEM EB 314, ESEM EB 404
ESEM ED 104, ESEM ED 114, ESEM ED 204, ESEM ED 304, ESEM ED 314, ESEM ED 404
ANMA GERİLİMİ(V):AC 240/415V (1P), AC 240V (1P+N), AC 415 V(2P, 3P, 3P+N, 4P)
KUTUP SAYISI: 1 KUTUP, 1 KUTUP+NÖTR, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 3 KUTUP+N, 4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B,C VE D TİPİ
ANMA AKIMLARI(A): 1A-2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A
KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA): 4.5 kA

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

MODEL/TİP:

ESEM E 106, ESEM E 116, ESEM E 206, ESEM E 306, ESEM E 316, ESEM E 406
ESEM EB 106, ESEM EB 116, ESEM EB 206, ESEM EB 306, ESEM EB 316 ESEM EB 406
ESEM ED 106, ESEM ED 116, ESEM ED 206, ESEM ED 306, ESEM ED 316, ESEM ED 406
ANMA GERİLİMİ(V):AC 240/415V (1P), AC 240V (1P+N), AC 415 V(2P, 3P, 3P+N, 4P)
KUTUP SAYISI: 1 KUTUP, 1 KUTUP+NÖTR, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 3 KUTUP+N, 4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B,C VE D TİPİ
ANMA AKIMLARI(A): 1A-2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A
KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA): 6 kA

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

MODEL/TİP:

ESEM E 1010, ESEM E 1110, ESEM E 2010, ESEM E 3010, ESEM E 3110, ESEM E 4010
ESEM EB 1010, ESEM EB 1110, ESEM EB 2010, ESEM EB 3010, ESEM EB 3110, ESEM EB 4010
ESEM ED 1010, ESEM ED 1110, ESEM ED 2010, ESEM ED 3010, ESEM ED 3110, ESEM ED 4010
ANMA GERİLİMİ(V):AC 240/415V (1P), AC 240V (1P+N), AC 415 V(2P, 3P, 3P+N, 4P)
KUTUP SAYISI: 1 KUTUP, 1 KUTUP+NÖTR, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 3 KUTUP+N, 4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B,C VE D TİPİ

e-imzalı/e-signed

07.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (022144-TSE-04/04nolu belge devamı) : NORA ELEKTRİK MALZE.SAN.VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60898-1 / 29.04.2019

ANMA AKIMLARI(A): 1A-2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A
KISA DEVRE KAPASİTESİ (kA): 10 kA

e-imzalı/e-signed

07.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

